

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV**



**SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR**

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500.007 Tel : +40-268-414460 Fax: +40-268-415161

office@spclepbv.ro www.spclepbv.ro

Înregistrat Notificare în R.E.P.D.C.P. nr. 2214

COMPARTIMENTUL ANALIZĂ-SINTEZĂ, SECRETARIAT, INFORMATIC

NR. 10487 DATA: 19.04.2023

**RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI  
PRIMITE DIN PARTEA UNUI OPERATOR ECONOMIC ȘI  
ERATĂ PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE A  
CONTRACTULUI DE LUCRĂRI DE „RENOVARE ȘI IGIENIZARE LA  
GRUPUL SANITAR DE LA SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR”**

În urma vizualizării amplasamentului care face obiectul Documentației de atribuire a contractului de lucrări de „renovare și igienizare a grupului sanitar de la Serviciul Evidența Persoanelor”, un operator economic a solicitat clarificările mai jos-menționate. Autoritatea contractantă răspunde, după cum urmează:

**Întrebarea nr. 1:**

„Boilerul electric pentru prepararea apei calde, necesită mutarea acestuia cu aproximativ 1 m (deasupra faianței ce se va monta). În caietul de sarcini nu este specificat nimic în legătură cu instalația electrică ce necesită modificare (schimbarea prizei cu contact de protecție), motiv pentru care vă rugăm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere.”

**Răspuns la întrebarea nr. 1**

Având în vedere Caietul de sarcini nr. 9018/03.04.2023, *cap. 3 CERINȚE TEHNICE ȘI DE CALITATE PRIVIND OFERTA, pct. 3.1 PROPUNEREA TEHNICĂ, paragraful 1:*

*„Cerințele enumerate mai jos sunt considerate minimale și constituie ansamblul pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Orice ofertă care se abate va fi luată în considerare numai în măsura în care asigură un nivel calitativ cel puțin egal cu cerințele Caietului de sarcini, în caz contrar oferta va fi respinsă ca oferta neconformă, în temeiul art. 137 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.”*

Considerăm justificată observația dumneavoastră și suntem de acord cu modificarea în acest sens a Documentației de atribuire.

**Întrebarea nr. 2:**

„În caietul de sarcini nu este specificat nimic în legătură cu corpul de iluminat fluorescent de 18W montat pe tavan. Se dorește schimbarea acestuia cu un corp de iluminat tip led (20 W) pentru economisirea energiei electrice și pentru confortul ambiental precum și schimbarea întrerupătorului? Dacă da, vă rugăm să specificați aceste lucruri.”

**Răspuns la întrebarea nr. 2:**

Având în vedere Caietul de sarcini și prevederile sus-menționate, considerăm propunerea dumneavoastră ca fiind în avantajul Autorității contractante și conformă cu reglementările legislative care încurajează eficiența energetică, astfel că ne exprimăm acordul privind schimbarea întrerupătorului și a corpului de iluminat fluorescent cu un corp de iluminat tip led (20 W), în consecință Documentația de atribuire se modifică în acest sens.

### Întrebarea nr. 3:

„Instalația termică va rămâne aparentă și se va vopsi după montarea gresiei și a faianței. Acest aspect nu este trecut în caietul de sarcini. În cazul în care se dorește vopsirea acestuia cu o vopsea termică, vă rugăm, de asemenea să ne specificați acest lucru.”

### Răspuns la întrebarea nr. 3:

Considerăm justificată obiecția formulată de dumneavoastră în urma vizualizării obiectivului, astfel că suntem de acord cu propunerea privind vopsirea cu o vopsea termică a instalației termice și în consecință modificăm în mod corespunzător Documentația de atribuire.

### Întrebarea nr. 4:

„După efectuarea tuturor lucrărilor de renovare și igienizare a grupului sanitar, montarea uscătorului de mâini vechi se va înlocui cu unul nou?”

### Răspuns la întrebarea nr. 4:




După efectuarea lucrărilor de renovare și igienizare a grupului sanitar se va monta uscătorul de mâini existent în acest moment în uzul Autorității contractante. În consecință, nu se va achiziționa un alt uscător de mâini.

### Întrebarea nr. 5:

„Precizăm faptul că, instalația sanitară aflată în pereți va trebui modificată și înlocuită în integralitatea sa, având în vedere vechimea acesteia. Vă rugăm să specificați dacă se va efectua și această lucrare.”

### Răspuns la întrebarea nr. 5:

Capitolul 3 CERINȚE TEHNICE ȘI DE CALITATE PRIVIND OFERTA, pct. 3.1 PROPUNEREA TEHNICĂ, paragraful 7 din Caietul de sarcini nr. 9018/03.04.2023 prevede: „dacă este cazul, se vor executa reparații și / sau modificări la instalațiile sanitare existente.” În consecință, se va efectua și această lucrare, în caz contrar oferta va fi respinsă ca ofertă neconformă, în temeiul art. 137 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Nr. crt.	Atribuția și funcția publică	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1	<b>APROBAT:</b> DIRECTOR EXECUTIV	<b>George ROȘCA</b>	19.04.2023	
2	<b>VIZAT C.J.C.</b> Șef Serviciu Logistic	<b>Tatiana Tudor</b>	19.04.2023	
3	<b>VIZAT C.J.C.</b> Consilier Juridic	<b>Raluca-Nicoleta Văduva</b>	19.04.2023	
4	<b>Elaborat:</b> Șef Serviciu Evidența Persoanelor	<b>Carmen Tătaru</b>	Nr. pag. 2 Nr. ex. 2 19.04.2023	